



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. 255-06-64
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ И ЛЕВОБЕРЕЖНОМУ
РАЙОНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 124, тел. 226-76-22

г. Воронеж
(место составления акта)

08 июня 2017
(дата составления акта)

13 час 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,

№ 142

По адресу/адресам: г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 6.

На основании: распоряжения от 18.05.2017 № 142

Начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Самойленко Романа Александровича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» ОГРН 10336600068138, ИНН 3663010680

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» мая 2017 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 Час.

«08» июня 2017 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 Час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки из 12 рабочих дней, 2 дня 6 часов

(рабочих дней)

(часов)

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Законный представитель юридического лица Директор МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга» Грачева Елена Константиновна

(заполняется при проведении выездной проверки) (Фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),

V

(подпись)

18.05.2017

(дата)

12 час 00 мин

(время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Хрячков Сергей Алексеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Законный представитель юридического лица Директор МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга» Грачева Елена Константиновна

(фамилия/ имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.	п.1 ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУДО ЦРТ-ДиЮ «Радуга»
2.	Пожарный кран №5, расположенный в коридоре, выступает из плоскости стены	п.1 ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.26 *СНиП 21-01-97*	МБУДО ЦРТ-ДиЮ «Радуга»
3.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	п.1 ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУДО ЦРТ-ДиЮ «Радуга»
4.	Помещение звукозаписи, мастерская, а так же помещение бывшей вентиляционной камеры, используемой под кладовку, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	п.1 ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 4 НПБ 110-03	МБУДО ЦРТ-ДиЮ «Радуга»
5.	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала менее 0,8 м	п.1 ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 21-01-97* п. 6,16	МБУДО ЦРТ-ДиЮ «Радуга»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание


№333\1\1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 14.11.2016г., не выполнено в полном объеме, а именно п.2, п.5, п.7, п.8, п.10.

Нарушений не выявлено: нет.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля, внесена



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -----

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:

Инспектор ТОНД и ПР по

Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж

по пожарному надзору

Хрячков Сергей Алексеевич «08» июня 2017 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга» Грачева Елена

Константиновна «08» июня 2017 г.

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)