



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**

г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. 255-06-64

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ И ЛЕВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 124, тел. 226-76-22

ПРЕДПИСАНИЕ №142/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» в лице Директора Грачевой Елены Константиновны

Во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному и Левобережному районам городского округа город Воронеж. № 142 от «18» мая 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

« 24 » мая 2017 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 Час.
« 08 » июня 2017 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 Час.

проведена **внеплановая / выездная** проверка Инспектором ТОНД и ПР по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Хрячковым Сергеем Алексеевичем, проведена **внеплановая выездная** проверка по контролю предписания №333/1/1 от 14.11.2016 года

Проверено выполнение пунктов вышеуказанного предписания на территории МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга», по адресу: г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 6.

совместно с Директором МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга» Грачевой Еленой Константиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование Нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены. | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения. | п.1 ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». | 15.01.2018 | |
| 2. | Пожарный кран №5, расположен- | п.1 ст.151 ФЗ №123 от | 15.01.2018 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| | ный в коридоре, выступает из плоскости стены. | 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.26 *СНиП 21-01-97*. | | |
| 3. | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. | п.1 ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» | 15.01.2018 | |
| 4. | Помещение звукозаписи, мастерская, а так же помещение бывшей вентиляционной камеры, используемой под кладовку, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. | п.1 ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 4 НПБ 110-03. | 15.01.2018 | |
| 5. | Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала менее 0,8 м. | п.1 ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 21-01-97* п. 6,16. | 15.01.2018 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: - собственники имущества; -руководители федеральных органов исполнительной власти; -руководители органов местного самоуправления; -лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; -лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; -должностные лица, в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:

Инспектор ТОНД и ПР по

Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж

Хрячков Сергей Алексеевич

«08» июня 2017г.



Предписание для исполнения получил (а):

Законный представитель юридического лица

Директор МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга»

Грачева Елена Константиновна

«08» июня 2017г.


(подпись)